



АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 11.02.2026 № 125- п

О внесении изменений в постановление администрации Приволжского муниципального района от 26.10.2022 № 613-п «О нормативах состава сточных вод для абонентов централизованной системы водоотведения Приволжского муниципального района»

В соответствии с пунктом 9.1 статьи 6 Федерального закона от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», разделом 13 Правил холодного водоснабжения и водоотведения, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 29.07.2013 № 644, постановлением Правительства Российской Федерации от 22.05.2020 № 728 «Об утверждении Правил осуществления контроля состава и свойств сточных вод и о внесении изменений и признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации», обращением Акционерного общества «Водоканал» от 30.09.2022 №5635 об установлении нормативов состава сточных вод для абонентов централизованной системы водоотведения Приволжского городского поселения, с.Новое, с.Горки-Чириковы, с.Толпыгино Приволжского муниципального района, администрация Приволжского муниципального района **п о с т а н о в л я е т**:

1. Внести изменения в постановление администрации Приволжского муниципального района от 26.10.2022 № 613 «О нормативах состава сточных вод для абонентов централизованной системы водоотведения Приволжского муниципального района» (далее-постановление) следующие изменения:

1.1. Приложение №1 к постановлению изложить в новой редакции, согласно приложению №1 к настоящему постановлению.

1.2. Приложение №2 к постановлению изложить в новой редакции, согласно приложению №2 к настоящему постановлению.

1.3. Приложение №3 к постановлению изложить в новой редакции, согласно приложению №3 к настоящему постановлению.

1.4. Приложение №4 к постановлению изложить в новой редакции,

согласно приложению №4 к настоящему постановлению.

2. Разместить настоящее постановление на официальном сайте Приволжского муниципального района и опубликовать в информационном бюллетене «Вестник Совета и администрации Приволжского муниципального района».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации Приволжского муниципального района по вопросам ЖКХ Маркова В.К.

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания.

**Первый заместитель главы администрации
Приволжского муниципального района,
начальник финансового управления**

Е.Л. Частухина

Нормативы
состава сточных вод для абонентов централизованной
системы водоотведения Приволжского городского поселения
Приволжского муниципального района

N п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	Нс
1	Взвешенные вещества	мг/дм ³	300
2	ХПК	мгО/дм ³	500
3	БПК ₅	мгО ₂ /дм ³	300
4	Аммоний-ион	мг/дм ³	25
5	Фосфор фосфатов	мг/дм ³	12
6	Анионные поверхностно-активные вещества (АПАВ)	мг/дм ³	3,47
7	Железо общее<*>	мг/дм ³	1,174
8	Медь<*>	мг/дм ³	0,013
9	Цинк<*>	мг/дм ³	0,014
10	Марганец<*>	мг/дм ³	0,070
11	Фенол	мг/дм ³	0,023

<*> Все растворимые в воде формы.

**Нормативы
состава сточных вод для абонентов централизованной
системы водоотведения с. Новое Новского сельского поселения
Приволжского муниципального района**

N п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	Нс
1	Взвешенные вещества	мг/дм ³	300
2	ХПК	мгО/дм ³	500
3	БПК ₅	мгО ₂ /дм ³	300
4	Аммоний-ион	мг/дм ³	25
5	Фосфор фосфатов	мг/дм ³	12
6	Анионные поверхностно-активные вещества (АПАВ)	мг/дм ³	1,40
7	Железо<*>	мг/дм ³	0,336
8	Медь<*>	мг/дм ³	0,002
9	Марганец<*>	мг/дм ³	0,093
10	Алюминий<*>	мг/дм ³	0,089
11	Фенол	мг/дм ³	0,019

<*> Все растворимые в воде формы.

**Нормативы
состава сточных вод для абонентов централизованной
системы водоотведения с. Горки-Чириковы Новского сельского
поселения Приволжского муниципального района**

N п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	Нс
1	Взвешенные вещества	мг/дм ³	300
2	ХПК	мгО/дм ³	500
3	БПК ₅	мгО ₂ /дм ³	300
4	Аммоний-ион	мг/дм ³	25
5	Фосфор фосфатов	мг/дм ³	12
6	Железо <*>	мг/дм ³	0,894
7	Медь<*>	мг/дм ³	0,003
8	Цинк<*>	мг/дм ³	0,022
9	Марганец<*>	мг/дм ³	0,085
10	Алюминий<*>	мг/дм ³	0,313
11	Анионные поверхностно-активные вещества (АПАВ)	мг/дм ³	2,86
12	Фенол	мг/дм ³	0,060

<*> Все растворимые в воде формы.

**Нормативы
состава сточных вод для абонентов централизованной
системы водоотведения с. Толпыгино Ингарского сельского
поселения Приволжского муниципального района**

N п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	Нс
1	Взвешенные вещества	мг/дм ³	300
2	ХПК	мгО/дм ³	500
3	БПК ₅	мгО ₂ /дм ³	300
4	Аммоний-ион	мг/дм ³	25
5	Фосфор фосфатов	мг/дм ³	12
6	Железо<*>	мг/дм ³	0,604
7	Медь<*>	мг/дм ³	0,003
8	Цинк<*>	мг/дм ³	0,028
9	Марганец<*>	мг/дм ³	0,111
10	Алюминий<*>	мг/дм ³	0,086
11	Сульфат-ионы	мг/дм ³	109
12	Фторид-ионы	мг/дм ³	0,55
13	Анионные поверхностно-активные вещества (АПАВ)	мг/дм ³	1,74
14	Фенол	мг/дм ³	0,016

<*> Все растворимые в воде формы.